

Łomianki, dnia 25 marca 2019r.

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI POWYŻEJ 5 548 000 EURO
ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI ART. 39,40 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zmianami)
NA ZADANIE:**

„BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W ULICACH: SZYMCZAKA, ASNYKA (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY KOLEJOWEJ), REYMONTA, NISKIEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO ULICY POGODNEJ), MIODOWEJ, WIERZBOWEJ, NORWIDA, SŁOWACKIEGO, POGODNEJ, TORFOWEJ (NA ODCINKU OD ULICY MIŁEJ DO POSESJI 31) ORAZ W DROGACH DOJAZDOWYCH, DO POSESJI MIŁA 22-22A, MIŁA 12-12C, NA TERENIE GM. ŁOMIANKI.”

Sygnatura Sprawy: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zmianami) zwaną dalej „Ustawą PZP” informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 15:

W odpowiedzi na zamieszczone w dniu 19 marca 2019r. Wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Szymczaka, Asnyka (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Kolejowej), Reymonta, Niskiej (na odcinku od ulicy Miłej do ulicy Pogodnej), Miodowej, Wierzbowej, Norwida, Słowackiego, Pogodnej, Torfowej (na odcinku od ulicy Miłej do posesji 31) oraz w drogach dojazdowych, do posesji Miła 22-22A, Miła 12-12C, na terenie gm. Łomianki” NUMER SPRAWY JRP/ZWIK/ZP/PN-B/07/02/2019, w których to wskazano konkretny zakres powyższego zadania, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie zasadności pogłębiania wykopu i wykonania podsypki filtracyjnej ze żwiru lub tłucznia o grubości min. 50 cm w przypadku występowania wody gruntowej.

Kanały w powyższym zadaniu w większości układane będą w gruntach nawodnionych. Wykonanie podsypki filtracyjnej spowoduje znaczny wzrost kosztów inwestycji, natomiast brak tłuczniowej podsypki filtracyjnej nie wpłynie w żaden sposób na wykonanie czy eksploatację sieci.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na rezygnację z zastosowania podsypki filtracyjnej z tłucznia prosimy o potwierdzenie, iż należy ją wykonać jedynie dla sieci kanalizacji sanitarnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż stosowanie podsypki filtracyjnej nie jest konieczne, o ile zastosowane przez Wykonawcę metody odwodnienia wykopów będą wystarczające i pozwolą na ułożenie rurociągów oraz pozostałych elementów sieci w gruncie odwodnionym.

Pytanie nr 16:

W związku z przeprowadzoną wizją lokalną stwierdzono, iż około 80% nawierzchni w ulicach będących przedmiotem zamówienia jest w opłakanym stanie tzn. rozjeżdżony destruktywnie, łaty asfaltu, częściowe utwardzenie z kruszywa. Ponadto, są to wąskie ulice, a kanały zaprojektowano w osi jezdni. Mając to na uwadze, oczywistym jest, że ulice ulegną dalszej degradacji. Zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Burmistrza Łomianek dnia 17 stycznia 2018 r. prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy oferent winien wykonać odtworzenie tych dróg (grunt) na całej szerokości.

Pytanie nr 17:

Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, iż w ulicy Pogodnej fragmentami widoczny jest krawężnik jest po obu stronach ulicy. Zgodnie z warunkami odtworzenia nawierzchni wydanymi przez Burmistrza Łomianek dnia 17 stycznia 2018 r. *mówiącymi iż przy prowadzonych robotach w jezdni nie posiadających zamontowanych na obrzeżach krawężników, gdzie konieczne jest wykonanie wykopu na głębokość większą niż 1,5 m obejmującego jednocześnie więcej niż 30% szerokości jezdni, należy dokonać bezwzględnie odtworzenie podbudowy i nawierzchni na całej szerokości jezdni.* Mając na uwadze powyższe zapisy prosimy o jednoznaczne określenie na jakiej szerokości odtworzona ma być nawierzchnia w ulicy Pogodnej.


Odpowiedź na pytanie nr 16 i nr 17:

Zamawiający informuje, iż drogi po przeprowadzonych robotach wodociągowo – kanalizacyjnych należy odtworzyć zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz warunkach Burmistrza Łomianek w sprawie odtworzenia nawierzchni.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Komisja Europejska w kwietniu br. będzie stopniowo zamykać udostępniony elektroniczny serwis ESPD/JEDZ do wypełniania JEDZ dostępny na stronie: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd>.

W przypadku zamknięcia ww. linku przed upływem składania ofert, JEDZ (JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA) o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ będzie można wypełnić poprzez stronę: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/elektroniczne-narzedzie-do-wypelniania-jedzespd>


Prokurent
Bożena Cholewa

Robert Chychłowski

Członek Zarządu

Magdalena Burgo

Specjalista
ds. Zamówień Publicznych